

別添1



資源第244号

平成13年6月22日

社団法人北海道エルピーガス協会長 様

北海道経済部長



液化石油ガス販売所等立入検査表及び 保安機関事業所立入検査表について

北海道では、液化石油ガス法第83条の規定に基づく立入検査を、今年度から別添の立入検査表により実施することとしましたのでお知らせいたします。

なお、行政と販売事業者等が効率的な対応を図ることを目的に、事前に検査項目の公表をすることとしましたので、別添の立入検査表を貴協会会員事業者等に周知されますようご協力をお願いいたします。

(資源エネルギー課保安係)

液化石油ガス販売所等立入検査表

検査年月日 年 月 日
検査員 _____

立会者 _____

1 一般事項

(1) 事業者	名称	[]	代表者名	[]
(2) 販売所・事業所	名称	[]	電話	[- -]
	所在地	[]		
(3) 高保法の許可等	■製造許可（第5条）		[有、無]	
	■販売届出（第20条の4）		[有、無]	
(4) 液石法の登録等	■販売事業登録	[平成 年 月 日]	第 [] 号	
	■保安機関認定	[平成 年 月 日]	第 [] 号	
	■販売事業者認定	[平成 年 月 日]		
(5) 標識の掲示	■掲示の状況（良、否）（否の内容： [] ）			
(6) 業務主任者	■選任数： [] 名（全消費者数： [] 戸、法定選任数： [] 名）（良、否）			
	氏名	免状番号	選任年月日	講習受講年月日
	[]	[第 [] 号]	[. .]	. .
	[]	[第 [] 号]	[. .]	. .
	[]	[第 [] 号]	[. .]	. .
(7) 業務主任者の代理者	[]	[二販・代理 第 [] 号]	[. .]	(. .)
	[]	[二販・代理 第 [] 号]	[. .]	(. .)
(8) 従業員数	[] 名 （男子 [] 名、女子 [] 名）			
(9) 資格者等の数	■保安業務資格者の数 現有人数 [] 名 [法定 [] 名]		(良、否)	
	■第二種販売主任者 [] 名			
	□液化石油ガス設備士 [] 名 ※うち二販資格者 [] 名			
	└─ ■再講習の受講状況 (良、否)			
	□第一種販売主任者 [] 名 ※うち二販資格者 [] 名			
	□製造保安責任者 [] 名 ※うち二販資格者 [] 名			
	□業務主任者代理者 [] 名 ※うち二販資格者 [] 名			
	□保安業務員 [] 名 ※当該資格のみ所有する人数(調査員除く)			
	□その他の資格者			
	□調査員 [] 名 ※当該資格のみ所有する人数			
□充てん作業員 [] 名 ※うち二販資格者 [] 名				
└─ ■再講習の受講状況 (良、否)				
(10) 保安教育	■保安教育の実施 (有、無) □自社で実施 □協会等		(良、否)	
	■教育記録 (有、無)			
(11) 損害賠償保険	■損害賠償措置 ※保安業務を受託している場合、受託分も措置されていること			(良、否)
	□共済事業団 □賠償(ランク A B C) □受託(ランク I II)			
	□その他 ()			
	└─ ■人的損害 1人当たり ([] 円) 1事故当たり ([] 円)			
└─ ■物的損害 1事故当たり ([] 円)				
└─ ■見舞金 人的被害1人当たり([] 円) 物的損害1事故当たり([] 円)				
(12) 届出	□販売所等の変更	□有 □無 (変更内容: [])		
	□保安機関の変更	□有 □無 (変更内容: [])		
	□業務主任者の変更	□有 □無 (変更内容: [])		
	□業務主任者代理者の変更	□有 □無 (変更内容: [])		
(13) 報告	□販売事業報告 [有、無] □保安業務実施状況報告 [有、無] □認定事業報告 [有、無]			
	□充てん事業報告 [有、無]			
〈指摘・指示等事項〉				

※ [] 内は、立入検査実施前に記入すべき事項（以下同じ）

(1) 販売戸数	■総戸数: 戸(A) (メーター販売戸数: 戸(B)、質量販売戸数: 戸(C)) □質量販売がある場合、計量器具(台ばかり: 台、その他: 台)												
(2) 供給形態	項目	液化石油ガス法	高压ガス保安法										
	個別供給	一般用: 戸(D) 業務用: 戸(E)	工業用: 加所 業務用: 戸										
	特定供給設備	一般用: 加所 戸(F) 業務用: 加所 戸(G)											
	集団供給 (特定供給設備を除く)	一般用: 加所 戸(H) 業務用: 加所 戸(I)	工業用: 加所 業務用: 戸										
	卸		販売店: 店										
(3) 書面交付	■交付率: % (交付戸数: 戸、未交付戸数: 戸) □未交付の内容:												
	■書面の記載内容 □協会製 □自社製 □料金の算定方法の記載 ・他の商品・役務とのセット販売 有・無 □セット販売有の場合 配分金額の明示 有・無) (良、否) □配分金額の明示ができない場合(理由: ・消費設備等設置費用との合算 有・無 □基本料金または従量料金に上記の設備設置費用が含まれている場合 「価格の算定方法・算定基礎項目」欄への記載 有・無 ・基本料金または従量料金に上記の設備費用が含まれている場合 「消費設備等の名称・当該設備の月額費用の概算額」の記載 有・無												
	■書面を交付するときの説明 □説明を受けた旨を確認する押印・署名等 (良、否) (液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針による指導事項)												
(4) 埋設管	設置先: 加所	(5) LPG仕入先											
(6) 事故防止対策に係る取り組み状況	■CO中毒事故防止対策に係る取り組み状況 [LPG燃焼器具交換に係る実施方針による(H13.4.2付 資源第23号)] ①不完全燃焼防止装置未着の開放式及び排気筒を有する燃焼器具の把握状況 (良、否) □不完全燃焼防止装置未着燃焼器具数: 台 (□1月1日 □7月1日現在 ^(注)) ※注~対象器具数の把握時点を「1月1日、7月1日」としたのは、国による「燃焼器具等交換誘導事業、埋設管点検事業等の実施方針について」に係る実施状況報告の対象機具数把握時点と合わせたものであり、各販売事業者が把握している時点の器具数である。(どちらの時点とするかは立入検査実施月等により判断する。)												
	②上記①を使用している消費者等への交換等要請状況及び交換等の状況 □交換等の要請をした消費者数: 対象消費者の約 _____ %実施 □理解を得た消費者数: 要請した消費者の約 _____ % □うち燃焼器具交換等が完了した消費者数: 約 _____ %												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>燃焼器具交換の内容</th> <th>消費者の割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア 再使用可能な排気筒のため燃焼器具のみ設置</td> <td>約 _____ %</td> </tr> <tr> <td>イ 燃焼器具交換と同時に排気筒も交換</td> <td>約 _____ %</td> </tr> <tr> <td>ウ 排気筒の改善計画があり燃焼器具のみ設置</td> <td>約 _____ %</td> </tr> <tr> <td>エ 排気筒改善について理解が得られなかったため燃焼器具交換と同時にCO警報器設置</td> <td>約 _____ %</td> </tr> </tbody> </table>			燃焼器具交換の内容	消費者の割合	ア 再使用可能な排気筒のため燃焼器具のみ設置	約 _____ %	イ 燃焼器具交換と同時に排気筒も交換	約 _____ %	ウ 排気筒の改善計画があり燃焼器具のみ設置	約 _____ %	エ 排気筒改善について理解が得られなかったため燃焼器具交換と同時にCO警報器設置	約 _____ %
燃焼器具交換の内容	消費者の割合												
ア 再使用可能な排気筒のため燃焼器具のみ設置	約 _____ %												
イ 燃焼器具交換と同時に排気筒も交換	約 _____ %												
ウ 排気筒の改善計画があり燃焼器具のみ設置	約 _____ %												
エ 排気筒改善について理解が得られなかったため燃焼器具交換と同時にCO警報器設置	約 _____ %												
	※エの措置を行った場合は、引き続き排気筒の交換要請が必要 □交換等を拒否された消費者数 → 対象消費者の約 _____ % ※反復して改修等の要請を行うことが必要 □要請をしていない又は理解が得られない消費者等に対する今後の取り組み計画												
	③上記②エがある又は行うこととしている場合のCO濃度測定等の実施体制及び実施状況 ■次の事項についての体制整備等を行っていること (又は行うこととされていること) □CO測定等の法定外点検に関して保安業務規程の変更又は他の保安機関と委託契約の締結 (良、否) □規程変更済 □委託済 □規程変更予定 □委託契約予定 業務規程変更又は契約年月 平成 年 月 (予定の場合は予定年月) ■2年に1回以上のCO測定等の実施及び実施結果についての記録 (良、否) □実施中 □実施することとしている ■調査が必要な箇所の住宅名、入居者、所有者名、室番号等の記載 (良、否) □整備済 □整備中 □整備予定 (様式等の確認 □協会様式 □自社様式) ■排気筒の交換に関して、引き続き年1回以上の継続要請を行うこととしている。 (良、否)												
	■埋設管事故防止対策に係る取り組み状況 □埋設管のうち腐食測定等対象施設の把握状況 (良、否) 対象施設数: _____ 施設 □埋設管に係る定期(1年に1回以上)漏えい試験の実施及び記録 (良、否) □漏えい検知装置 □マイコンメータ以外 □マイコンメータS・E・SB・EB } 2月1回以上の確認又は集中監視 (良、否) □上記以外のマイコンメータの } 上流 } ガス漏れ確認 (良、否) □日記圧力計等及びガス検知器等 □対象施設の腐食測定等の実施状況 (良、否) □実施済 □実施中 □実施予定 □腐食測定等の結果、腐食等が認められた場合の改善状況 (良、否)												

(様式11-1)
3 保安業務

(1) 供給開始時 点検・調査 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	改善通知等 (良、否)
(2) 容器交換時 等供給設備 点検 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	
(3) 定期供給 設備点検 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	
(4) 定期消費 設備調査 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	改善通知等 (良、否)
(5) 周知 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	内容(□自社製 □協会製) (良、否)
(6) 緊急時対応 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	
	消費者宅へ30分以内の到着 可能戸数: 戸 不可能戸数: 戸 ※不可能戸数の対応: ①の場合の受信出動体制	
(7) 緊急時連絡 [認定戸数 戸]	①自社実施: 戸(自社販売分: 戸+受託分: 戸) ②委託: 戸 ※①の戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託先: [届出委託先:]	契約内容 (良、否)
	実施状況 (良、否)	
保安業務用機器	保安業務用機器数 (良、否)	
	<input type="checkbox"/> 自記圧力計 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> マノメーター 個 <input type="checkbox"/> ガス検知器 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> 漏えい検知液 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> 緊急工具類 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> CO検知器 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> ポーリングバー 本 [法定 本]	
	<input type="checkbox"/> 自記圧力計とマノメーターの比較検査 (良、否)	
※注意事項 ・同一会社の他販売所の保安業務を行っている場合、受託戸数に含める。 ・受託がある場合は、受託に係る契約書も確認する。 ★委託契約書の記載内容(法第28条)のチェック項目(記載があればレ印を付けること) <input type="checkbox"/> 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 <input type="checkbox"/> 委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法 <input type="checkbox"/> 保安業務を実施した結果を販売事業者に連絡する方法(規則第28条) <input type="checkbox"/> 委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項(規則第28条) <input type="checkbox"/> 委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項(規則第28条、基本通達規則第28条関係)		
〈指摘・指示等事項〉		

4 帳簿（販売及び保安業務共通）

(1) 帳簿	種 類	判 定	適用範囲	
			販売	保安
	■保安台帳	(良 、 否)	○	○
	□設備改善記録	(良 、 否)	○	
	□各機器の期限管理 (□保安台帳 □別に作成)	(良 、 否)	○	
	□保安業務(点検調査等)の期限管理(□保安台帳 □別に作成)	(良 、 否)		○
	■緊急保安台帳 (緊急時対応・連絡の記載)	(良 、 否)	○	○
	□埋設管管理台帳 ※埋設管に係る図面も保管されていること	(良 、 否)	○	
	■交付書面受領書	(良 、 否)	○	
	■定期 (供給開始時) 点検調査表	(良 、 否)	○	○
	■容器交換時等供給設備点検票	(良 、 否)	○	○
	■周知の記録	(良 、 否)	○	○
保安台帳の電算化 □電算化済み □電算化途中 □手書き (□協会製 □自社製)				
★販売に係る帳簿の記載事項 (規則第131条第1項)				
●液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合				
□充てん容器の種類及び数 □販売開始の年月日 □販売先				
□充てん容器交換年月日及び充てん容器の種類又は数に変更があった場合においてはその内容				
●液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合				
□充てん容器の種類及び数 □販売の年月日 □販売先				
●販売した液化石油ガスであって消費されないものを消費者から引取った場合				
□引き取った充てん容器の種類及び数 □引取りの年月日 □引取元				
●法第14条第1項の書面交付を行った場合				
□書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所				
□書面交付をした者の氏名 □書面交付の年月日 □書面の内容				
●保安業務等の結果、設備が基準に適合していない場合				
□供給設備が法第16条の2第1項(特定供給設備は法第37条)の技術上の基準に適合しない場合、それに対し講じた措置の内容				
□消費設備が法第35条の5の技術上の基準に適合しない場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通知した内容				
●保安機関に保安業務を委託している場合				
□保安業務の結果 (委託先から報告を受けていること)				
□法第27条第1項第4号に基づき実施した措置の内容				
□委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 □委託契約書により明確になっていること				
□委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地				
□保安業務を行った年月日				
●貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合				
□その内容 □それに対して講じた措置 □異常があった年月日及び措置を講じた年月日				
●その他				
□貯蔵設備から燃焼器までの配置図又は供給管及び配管等の状況を記載(いわゆる「アイツ図」)。集団供給及び業務用等で帳簿に配置図又は供給管及び配管等の状況が記載できない場合、別途図面を作成して保管し帳簿(保安台帳等)に別途保管している旨記載(基本通達規則第131条関係)				
□メーター、調整器、高圧ホース、低圧ホース、ガス漏れ警報器、CO警報器の期限管理に係る年月日の記載(認定事業者以外は指導事項)				
★保安業務 (自ら実施の場合) に係る帳簿の記載事項 (規則第131条第2項)				
●(1)～(4)の保安業務				
□点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所				
□点検・調査を行った者の氏名 □点検・調査の結果				
□点検・調査の実施内容、法第27条第1項第1号又は第2号の通知をした場合の内容				
□点検・調査又は通知の年月日				
□調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 □調査に係る燃焼器の型式及び製造年月				
●(3)、(4)について、法第34条ただし書きの規定により定期供給設備点検を行わなかった場合				
□承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所				
□承諾を求めた者の氏名 □承諾を求めた年月日				
●(5)の保安業務				
□周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所				
□周知を行った者の氏名 □周知の内容 □周知の年月日				
●(6)～(7)の保安業務				
□緊急時対応・連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所				
□緊急時対応・連絡を行った者の氏名 □緊急時対応・連絡の内容及び結果				
□緊急時対応・連絡を行った年月日				
●帳簿の記載方法 (規則第131条第2項)				
□帳簿は当該委託を受けた販売事業者ごとに記載等を実施				
★帳簿の保存 (規則第131条第4項、第5項)				
●販売事業者				
□帳簿は販売所ごとに備え2年間保存、ただし、書面交付に係るものは契約終了まで、保安業務を委託している場合にあって2年以上の周期で行う調査点検にあっては、当該保安業務が次に実施されるまでの間保存				
●保安機関				
□帳簿は事業所ごとに備え2年間保存、ただし、2年以上の周期で行う調査点検にあっては、当該保安業務が次に実施されるまでの間保存				
★帳簿の体裁 (基本通達規則第131条、第131条の2)				
●帳簿は □カード式 □伝票式 □電磁的方法 によっている				
〈指摘・指示等事項〉				

(様式11-1)

5 認定販売事業者

(1) 普及状況	■集中監視システムに係る消費者の割合 □対象消費者： 戸／全消費者数： 戸＝普及率： % ※第一号認定：70%以上必要 第二号認定：50%以上必要
(2) 管理状況	■保安確保機器の設置及び管理（期限管理）の方法 (良、否) ■特定保安情報の監視者の配置及び体制表 (良、否) ■運営管理規定に定められた管理の実施 □保安確保機器の種類 (良、否) □特定保安情報の種類 (良、否) □監視員の業務内容、配置場所及びその体制 (良、否) □保安確保機器の設置計画 (良、否)
〈指摘・指示等事項〉	

6 器具販売関係

(1) 器具販売の有無	■器具販売 (有、無) □有の場合の現品～注1) (有、無)					
(2) 販売している器具の状況						
注2) 確認した器具等の区分	メーカー名	表示等の状況 注3) (違反内容)	無表示等の違反がある場合の確認事項			
			注4) 確認違反器具数(総数)	器具型式	仕入先業者名称 (電話番号)	所在地
		適・否 ()	() 台		()	
		適・否 ()	()		()	
		適・否 ()	()		()	
		適・否 ()	()		()	
(3) 無表示等の違反がある場合の指導及び事業者の措置状況						
■違反内容の説明に対する販売事業者の対応状況 □メーカーに連絡 □仕入れ先に確認 □その他 ()						
■販売事業者が自主的に行った措置 (平成 年 月 日確認) □撤去 □仕入れ先に返品 □廃棄 □その他 () □措置せず ()						
注1) 有の場合の現品とは、確認できる器具等がある場合をいう (器具を店頭等に置いていない場合や梱包されている器具は確認できないので除くこととする～「無」となり、検査は不要) 注2) 確認した器具等の区分には、次の器具等の区分番号か器具名称のどちらかを記入すること。(器具等の区分は「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令」(以下「器具省令」という。)第20条関係別表第6の器具等の区分とする。) 1 カートリッジガスこんろ、2 半密閉式瞬間湯沸器、3 半密閉式バーナー付ふろがま、4 ふろがま、5 ふろバーナー、6 半密閉式ストーブ、7 ガス栓、8 調整器、9 一般ガスこんろ、10 開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器、11 高圧ホース、12 密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま、13 開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ、14 ガス漏れ警報器、15 低圧ホース、16 耐震遮断器 注3) 違反内容には、次の違反内容に対応した番号を記入すること。(表示の方法は、器具省令第20条関係別表第6、別表第8) 1 無表示、2 表示箇所違反、3 販売事業者が表示、4 他の表示を重複、5 その他 注4) 違反器具数には「違反を確認した器具の数」を、(総数)には、当該販売所が所有している(確認できない梱包されているものも含む)「当該器具の総数」を記入する。						
〈指摘・指示等事項〉						

※違反があった場合は、「立入検査実施報告書」(規則様式第70)を都度本庁に提出すること。

※立入検査を行った年度の1年分の立入検査結果について、翌年度の5月末日(本庁から国へは6月末日)までに「立入検査実施報告書」(規則様式第69)を本庁に提出すること。

(様式11-1)

7 特定液化石油ガス設備工事業

(1) 届 出	■ [開始届出 (有、無)]	
(2) 記録・図面の管理状況	■配管図面の保存の場所 (良、否) └ □ロッカー □その他 ()	■届出内容の変更 (有、無) [既届出内容: □ロッカー □その他 ()]
	■分類の方法 (良、否) └ ■記録: □五十音順 □その他 () └ ■図面: □工事の日付順 □その他 ()	■届出内容の変更 (有、無) [既届出内容: □五十音順 □その他 ()] [既届出内容: □工事の日付順 □その他 ()]
(3) 資格者	■設備士の変更 (有、無) [既届出設備士の氏名:]	
(4) 必要器具	■自記圧力計の台数 台 ■台数の変更 (有、無) [既届出自記圧力計の数: 台]	
〈指摘・指示等事項〉		

8 貯蔵施設

(1) 所有占有の有無	<input type="checkbox"/> 有 [面積 m ² (壁・柱の中心で算出) = m × m] <input type="checkbox"/> 無 法第11条但し書き適合 (良、否) <input type="checkbox"/> 規則第11条第2項第1号 <input type="checkbox"/> 規則第11条第2項第2号 <input type="checkbox"/> 規則第11条第2項第3号 <input type="checkbox"/> 規則第11条第2項第4号 <input type="checkbox"/> 規則第11条第2項第5号 <input type="checkbox"/> 規則第11条第2項第6号	
(2) 所在地	※販売所と住所を異にする場合のみ記載	
(3) 位置	<input type="checkbox"/> 販売所の敷地内 <input type="checkbox"/> 販売所の敷地外: 販売所との距離 (m)、車で (分) (良、否) <input type="checkbox"/> 管理人常駐 又は <input type="checkbox"/> さく・へい・施設 ■登録 (又は許可) 内容の変更 (有、無)	
(4) 明示	<input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> 建物でない場合の措置 ()	
(5) 警戒標	■LPガス貯蔵施設又はLPガス容器置場: 枚 ■燃 (赤色文字): 枚 ■火気厳禁 (赤色文字): 枚	(良、否)
(6) 保安距離	■第一種保安物件名: └ ■保安物件までの距離: m (法定距離: m、障壁時の法定距離: m) ■第二種保安物件名: └ ■保安物件までの距離: m (法定距離: m、障壁時の法定距離: m) ■障壁の必要性 (有、無)	
(7) 障壁構造	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート 厚さ (cm) └ <input type="checkbox"/> 壁兼用 <input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリートブロック 厚さ (cm) └ <input type="checkbox"/> 壁兼用 <input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 鋼板 厚さ mm、補強 mm × mmの等辺山形鋼を縦 cm、横 cm間隔に溶接で補強 └ <input type="checkbox"/> 壁兼用 <input type="checkbox"/> 扉兼用 <input type="checkbox"/> 独立 ■登録 (又は許可) 内容の変更 (有、無)	(良、否)
(8) 屋根	<input type="checkbox"/> 薄鉄板 <input type="checkbox"/> 石綿スレート <input type="checkbox"/> その他 () ■登録 (又は許可) 内容の変更 (有、無)	(良、否)
(9) 換気	<input type="checkbox"/> 換気口 箇所数: 箇所、合計面積: cm ² (換気口の寸法:) <input type="checkbox"/> 強制換気 通風能力: cm ³ /分、排気ガス放出口 () ■登録 (又は許可) 内容の変更 (有、無)	(良、否)
(10) 消火器	■粉末消火器 能力 (A- B- C-)、本数 本 ■登録 (又は許可) 内容の変更 (有、無)	(良、否)
(11) 充てん容器等の転倒・転落防止措置		
(12) 温度	■温度計 (有、無) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■40℃以下保持 <input type="checkbox"/>	(良、否)
(13) 収納状況	■充てん容器と残ガス容器の区分 ─── ■作業に不要なものを置かない	
(14) 火気	■周囲2m以内の火気等 (有、無) └ <input type="checkbox"/> 有の場合、障壁構造の適合 (良、否)	
〈指摘・指示等事項〉		

保安機関事業所立入検査表

(販売事業の登録を受けていない保安機関事業所用)

検査年月日 _____ 年 月 日

検査員 _____

立会者 _____

1 一般事項

(1) 事業者	名称 [_____]	代表者名 [_____]
(2) 事業所	名称 [_____]	電話番号 [_____]
	所在地 [_____]	
(3) 認定年月日 及び認定番号	[_____ 年 月 日 第 _____ 号]	
(4) 従業員数	名 (男子 名、 女子 名)	
(5) 資格者等の 数	保安業務資格者の数 現有人数: _____ 人 [法定: _____ 人] (良、否)	
	<input type="checkbox"/> 第二種販売主任者 : _____ 名	
	<input type="checkbox"/> 液化石油ガス設備士 : _____ 名 ※うち二販資格者: _____ 名 └─ <input type="checkbox"/> 再講習の受講状況 (良、否)	
	<input type="checkbox"/> 第一種販売主任者 : _____ 名 ※うち二販資格者: _____ 名	
	<input type="checkbox"/> 製造保安責任者 : _____ 名 ※うち二販資格者: _____ 名	
	<input type="checkbox"/> 業務主任者代理者 : _____ 名 ※うち二販資格者: _____ 名	
	<input type="checkbox"/> 保安業務員 : _____ 名 ※当該資格のみ所有する人数 (調査員除く)	
	<input type="checkbox"/> その他の資格者	
<input type="checkbox"/> 調査員の数 : _____ 名 ※当該資格のみ所有する人数		
<input type="checkbox"/> 充てん作業者の数 : _____ 名 ※うち二販資格者: _____ 名 └─ <input type="checkbox"/> 再講習の受講状況 (良、否)		
(6) 損害賠償保 険	<input checked="" type="checkbox"/> 損害賠償措置 ※受託分が措置されていること (良、否)	
	<input type="checkbox"/> 共済事業団 <input type="checkbox"/> 賠償 (ランク A B C) <input type="checkbox"/> 受託 (ランク I II) <input type="checkbox"/> その他 () ┌─ <input type="checkbox"/> 人的損害 1人当たり (_____ 円) 1事故当たり (_____ 円) ├─ <input type="checkbox"/> 物的損害 1事故当たり (_____ 円) └─ <input type="checkbox"/> 見舞金 人的被害1人当たり (_____ 円) 物的被害1事故当たり (_____ 円)	
(7) 届出	<input type="checkbox"/> 保安機関の変更	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (変更内容: _____)
(8) 報告	保安業務実施状況報告の提出 [<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無]	
(9) 保安業務以 外の業務状況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (有の場合の保安業務実施体制 <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適)	
(指摘・指示等事項)		

※各欄の [] で表示された項目については、立入検査実施前に記載すること。

((様式11-2)
2 保安業務

(1)保安業務区分毎の実施状況 (当該事業所分)		
<input type="checkbox"/> ①供給開始時点検・調査 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
	<input type="checkbox"/> 改善通知等 (良、否)	<input type="checkbox"/> 再調査 (良、否)
<input type="checkbox"/> ②容器交換時等供給設備点検 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
	<input type="checkbox"/> 改善通知等 (良、否)	
<input type="checkbox"/> ③定期供給設備点検 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
	<input type="checkbox"/> 改善通知等 (良、否)	
<input type="checkbox"/> ④定期消費設備調査 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
	<input type="checkbox"/> 改善通知等 (良、否)	<input type="checkbox"/> 再調査 (良、否)
<input type="checkbox"/> ⑤周知 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
<input type="checkbox"/> ⑥緊急時対応 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
	<input type="checkbox"/> 消費者へ30分以内の到着 (良、否)	
受信・出動体制:		
<input type="checkbox"/> ⑦緊急時連絡 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">認定戸数</div> <div style="margin: 0 10px;">戸</div> </div>	実施(受託)戸数: _____ 戸	受託件数: _____ 件
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施(受託)戸数は認定戸数以下 (良、否)	
	委託者:	
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託契約内容 (良、否)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施状況 (良、否)
※注意事項 <input type="checkbox"/> 当該事業所と同一会社の他販売所の保安業務を行っている場合、「委託者」欄の記載は、「販売所名」を記載する。 ※参考事項 ★委託契約書の記載内容(法第28条)のチェック項目(記載があればレ印を付けること) <input type="checkbox"/> 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 <input type="checkbox"/> 委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法 <input type="checkbox"/> 保安業務を実施した結果を販売事業者へ連絡する方法(規則第28条) <input type="checkbox"/> 委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項(規則第28条) <input type="checkbox"/> 委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項(規則第28条、基本通達規則第28条関係)		
(指摘・指示等事項)		

3 帳簿及び保安業務用機器

(1) 帳簿		
<input type="checkbox"/> ①供給開始時点検・調査	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input type="checkbox"/> ②容器交換時等供給設備点検	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input type="checkbox"/> ③定期供給設備点検	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input type="checkbox"/> ④定期消費設備調査	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input type="checkbox"/> ⑤周知	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input type="checkbox"/> ⑥緊急時対応	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input type="checkbox"/> ⑦緊急時連絡	記載・保存状況 (良 、 否)	
<input checked="" type="checkbox"/> 保安業務に係る期限管理	(良 、 否)	

※参考事項

★ 帳簿の記載事項 (規則第131条第2項)

①～④の保安業務

- 点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
- 点検・調査を行った者の氏名
- 点検・調査の結果
- 点検・調査の実施内容、法第27条第1項第1号又は第2号の通知をした場合の内容
- 点検・調査又は通知の年月日
- 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
- 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月

③、④について、法第34条ただし書きの規定により定期供給設備点検を行わなかった場合

- 承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所
- 承諾を求めた者の氏名
- 承諾を求めた年月日

⑤の保安業務

- 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
- 周知を行った者の氏名
- 周知の内容
- 周知の年月日

⑥～⑦の保安業務

- 緊急時対応・連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
- 緊急時対応・連絡を行った者の氏名
- 緊急時対応・連絡の内容及び結果
- 緊急時対応・連絡を行った年月日

★ 帳簿の記載方法 (規則第131条第2項)

- 帳簿は当該委託を受けた販売事業者ごとに記載等すること

★ 帳簿の保存 (規則第131条第5号)

- 帳簿は事業所ごとに備え2年間保存、ただし、2年以上の周期で行う調査・点検にあっては、当該保安業務が次に実施されるまでの間保存

★ 帳簿の体裁 (基本通達規則第131条関係、第131条の2)

- 帳簿は カード式 伝票式 電磁的方法 によっている。

(2) 保安業務用機器	保安業務用機器数 (良 、 否)	
	<input type="checkbox"/> 自記圧力計 個 <input type="checkbox"/> [法定 個] <input type="checkbox"/> マンメーター 個 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ガス検知器 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> 漏えい検知液 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> 緊急工具類 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> CO検知器 個 [法定 個] <input type="checkbox"/> ホーリングバー 本 [法定 本]	
	<input type="checkbox"/> 自記圧力計とマンメーターの比較検査 (良 、 否)	

(指摘・指示等事項)